

Акт №340 от 21.06.2017

согласованных с общественным объединением инвалидов  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или  
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

**Общество с ограниченной ответственностью «Солди-Мед» (ООО «Солди-Мед»)**

### **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:

**194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 22, корп. 2, литера А**

Сведения об Объекте:

**часть здания (или помещения) на 1-м этаже, 73,3 кв.м;**  
наличие прилегающего земельного участка: **нет**;

Объект культурного наследия: **нет**;

Основание для пользования Объектом: **аренда**;

Арендодатель (наименование организации): **Администрация Выборгского района**  
**г. Санкт-Петербурга (СПб ГБОУ СОШ №494);**

Форма собственности: **муниципальная**;

Административно-территориальная подведомственность: **муниципальная**;

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Выборгского района**  
**Санкт-Петербурга; 194100, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, дом 86**

### **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **здравоохранение**;

Наименование предоставляемых услуг: **стоматологические услуги**;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,  
пропускная способность): **в среднем 10 человек в день**;

Форма способа оказания услуг: **к месту предоставления услуги**;

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного  
возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста,**  
**пожилые**;

Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного**  
**аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с**  
**нарушением умственного развития**.

Мы, нижеподписавшиеся,

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Солди-Мед»

Некрасов Роман Александрович с одной стороны,

представитель межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов,

инвалидов и пенсионеров» Большаков Алексей Геннадьевич, действующий на основании

доверенности № 22/06/01, срок действия до 20 июля 2017 г. с другой стороны,

составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

(Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У/ соответствует частично (условно) для К,О,С,Г,У/ не соответствуют, для К,О,С,Г,У) / нет).*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет** (территория не принадлежит организации);
2. Пандус стационарный наружный: **нет**;
3. Пандус стационарный внутренний: **нет**;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет**;
5. Наружная лестница входной зоны: **нет**;
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да (не соответствует О,С)**;
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**;
8. Поручни внутренние входной зоны: **да (не соответствует О,С)**;
9. Дверные проемы входной зоны: **да (не соответствуют О,С)**;
10. Подъемные платформы наружные: **нет**;
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**;
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да (соответствует К,О,С,Г,У)**;
13. Лифт пассажирский: **нет**;
14. Лифт грузовой: **нет**;
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**;
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да (не соответствуют К,О,С,У)**;
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет**;
  - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**;
  - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: **нет**;  
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**;
  - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**;
  - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**;
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да (частично соответствует К,О,Г,У)**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да (частично соответствует С)**

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

*Помещение клиники не доступно для посещения инвалидами на креслах-колясках до капитального ремонта или реконструкции.*

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Общество с ограниченной ответственностью «Солдмед», расположенного по адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 22, корп. 2, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: **частично доступным** для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории) Зона отсутствует. Территория не принадлежит организации	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О, С, Г, У	У входа, в доступном для инвалидов месте, установлена кнопка вызова (оформлена в виде информационной таблички на контрастном фоне) сотрудника для оказания помощи инвалиду при сопровождении до места предоставления услуги	
2.2	О, С	Вход в помещение клиники представляет собой: перепад высот до уровня входной площадки (одна ступень) - никак не обозначенный, как препятствие для инвалидов по зрению; входная дверь с завышенным усилием на открывание и завышенным перепадом высот в виде порога; внутренняя лестница в тамбуре. Внутренняя лестница (от входного узла до уровня помещений клиники) оборудована поручнями не соответствующими нормативным требованиям, имеет ступени разной высоты, в том числе открытые ступени; не адаптирована для инвалидов по зрению. Входная зона для инвалидов доступна с сопровождением (по необходимости)	
2.3	К	Вход в помещение клиники <i>не доступен для инвалидов на креслах-колясках</i> до капитального ремонта или реконструкции здания. Отсутствует пандус на входном узле. Отсутствуют иные устройства помощи в преодолении входной площадки и марша внутренней лестницы	
2.4	О, С, Г, У	Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуг и оказания помощи при входе и выходе из здания. <i>Ответственные сотрудники:</i> Некрасов Роман Александрович, Лебедева Ольга Вячеславовна В должностные инструкции внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 01.07.2016). Все сотрудники организации проинструктированы об этике общения с инвалидами	Приказ № 1-СПО от 01.07.2016

3	<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1	О, С	Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют. Коридор дополнительно сужен стойкой администратора и расставленной мебелью. Дверные и открытые проемы (в свету уже действующих норм) достаточной для прохода ширины. Пороги в коридоре и кабинетах отсутствуют. Возможные затруднения при движении преодолемы самостоятельно или с помощью сопровождающих сотрудников.
3.2	О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри помещения организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.2.4
4	<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1	О, С	Целевая зона - зона обслуживания посетителей - находится на первом этаже здания. Внутри помещения клиники для инвалидов достаточно места для движения по коридору и подхода к оборудованию
4.2	О, С, Г, У	Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников организации, указанных в п.2.4
5	<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1	О, С	На объекте присутствует санитарно-гигиеническое помещение. Размеры и внутреннее оборудование санузла <i>до его реконструкции</i> не соответствуют требованиям для инвалидов. Помещение частично доступно для инвалидов. Посещение возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости).
5.2	С	Туалет не адаптирован для слепых (посещение туалета возможно с сопровождением)
5.3	О, С, Г, У	Сопровождения инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.2.4
6	<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников,
6.2	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на странице организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». <a href="http://www.azdogovya.ru">http://www.azdogovya.ru</a> На странице организации размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к объекту от ближайшей станции метро и от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - информация о предоставляемых услугах; - порядке предоставления услуг инвалидам; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала; - информация о недоступности объекта для инвалидов категории К; - информация об наличии/доступности санитарно-гигиенического помещения; - информация о наличии/отсутствии парковочных мест в т.ч. для личного транспорта инвалидов на прилегающей территории; - версия сайта для слабовидящих граждан
6.3	К, О, С, Г, У	Назначен сотрудник, ответственный за организацию информационного наполнения страницы организации в

	информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам доступности Объекта и предоставляемых услуг. <i>Ответственный сотрудник:</i> Некрасов Роман Александрович	от 01.07.2016
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>		
7	<b>Зона: пути движения к объекту</b>	
	От ближайшей станции метро: «Проспект Просвещения» до остановки: «ул. Композиторов, 29» на троллейбусе № 21; автобусе № 99, 104, 167, 173, 198; маршрутном такси № К121, К241 и далее 200 м по выделенному пешеходному пути	
8	<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
	В 100 м от входа в клинику, на прилегающем участке внутриквартального проезда, фактически имеются неорганизованные парковочные места, не оборудованные для инвалидов на личном транспорте. Далее по выделенному пешеходному пути с твердым покрытием. С перепадами высот в виде бордюрных камней.	

**V. Рекомендации** (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

Нанести контрастную разметку на ступени внутренней лестницы, согласно пп.4.1.12, 4.1.16 СП59.13330.2012;

Оборудовать внутреннюю лестницу подступенками;

Оборудовать помещение клиники набором информационных тактильных табличек и указателей, графических или со шрифтом Брайля, отображающих информацию о помещении, согласно пп.5.5.2 - 5.5.4 СП 59.13330.2012;

Оборудовать существующее санитарно-гигиеническое помещение опорным поручнем на стене около унитаза, «тревожной кнопкой», а также выполнить иные требования для инвалидов, передвигающихся с помощью дополнительных опор и инвалидов по зрению, согласно нормам, г.5.3 СП 59.13330.2012

Подпись руководителя Объекта  
или доверенного лица



/ Некрасов Р.А. /

М.П.

Подпись руководителя общественного  
объединения инвалидов  
или доверенного лица



/ Большаков А.Г. /